

## **KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "SADUTĖ" GAISRINĖ**

### **SAUGOS INSTRUKCIJA NR. GSI-1**

#### **1. BENDRI REIKALAVIMAI**

1.1. Visi lopšelio-darželio "Sadutė" teritorijoje esantys asmenys privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, reikalavimų, o kilus gaisrui imtis priemonių gelbėti žmones, apsaugoti materialines vertybes ir gesinti gaisrą.

1.2. Asmenys, pažeidę lopšelio-darželio priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.3. Valstybės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, einančių tarnybines pareigas, nurodymai privalomi lopšelio-darželio vadovui (darbdaviui), įstaigos padalinių vadovams bei darbuotojams.

1.4. Atskiruose padaliniuose už priešgaisrinę saugą atsako padalinio vadovas ar kitas įsakymu paskirtas asmuo. Jie privalo:

1.4.1. užtikrinti nustatytą priešgaisrinį režimą darbovietoje;

1.4.2. žinoti pastatų, statinių, technologinių procesų, gamybos įrengimų, žaliavų ir produkcijos pavojingumo gaisro ir sprogimo atžvilgiu ypatybes;

1.4.3. nuolat tikrinti teritoriją, pastatus ir patalpas, kontroliuoti evakuacijos kelius, priešgaisrinius tarpus, vandens tiekimą gaisrui gesinti, pirminių gaisro gesinimo priemonių tinkamumą darbui ir pan. Pastebėtus trūkumus nedelsiant šalinti;

1.4.4. užtikrinti, kad baigus darbą patalpos ir darbo vietos būtų tvarkingos, produkcija perduota į sandėlį, išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visa parą;

1.4.5. žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo tvarką, kad šios priemonės būtų tvarkingos ir tinkamos naudoti bet kuriuo metu;

1.4.6. valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymus vykdyti laiku; neleisti dirbti asmenims neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktažo.

1.5. Kiekvienas darbuotojas privalo:

1.5.1. laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo objekte ir darbo vietoje vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, nurodymus;

1.5.2. darbo metu naudotis tvarkingais darbo įrankiais, priemonėmis ir įrengimais;

1.5.3. baigus darbą sutvarkyti, išvalyti darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

3.4. Kanalizacijos tinklai turi būti uždari.

3.5. Teritorijoje turi būti tolygiai išdėstomos pirminės gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai, gaisriniai čiaupai ir kt.).

#### **4. PASTATAI IR PATALPOS**

4.1. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ar užrakinti iš lauko.

4.2. Evakuacijos keliuose grindų danga turi būti pritvirtinta. Šiukšliadėžės evakuacijos keliuose, darbuotojų buitinėse patalpose turi būti nedegios.

4.3. Koridoriuose, laiptinėse ir ant durų evakuaciniuose išėjimuose turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

4.4. Įmonių evakuacijos planas turi būti pakabintas gerai matomoje vietoje kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat neatsižvelgiant į žmonių skaičių mokslo paskirties pastatuose. Žmonių evakuacijos planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m. atstumo. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakuacijos plane turi būti pažymėtas ištisine linija, atsarginis - punktyru. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi. Su žmonių evakuacijos planu turi būti supažindinti visi tarnautojai ir darbuotojai.

4.5. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

4.6. Virš durų evakuaciniuose išėjimuose iš patalpų, kuriose gali tilpti 50 ir daugiau žmonių, turi būti įrengti šviesiniai išėjimo krypties ženklai, tvirtinami 2-2,5 m virš grindų. Šie ženklai, dingus elektros įtampai, turi šviesti ne trumpiau kaip 1 valandą.

4.7. Rūsiuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus. Rūsių langai turi būti įstiklinti.

4.8. Stogo liukai, langai - uždaryti ir užrakinti, o raktai - laikomi lengvai prieinamoje vietoje, iš kurios juos galima paimti bet kuriuo paros metu.

4.9. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

4.10. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių.

5.7.9. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploataavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga.

5.8. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

5.9. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

5.10. Atviros elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliama degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

5.11. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

5.12. Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama lankyti kitus įrengimus ar medžiagas.

5.13. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi būti išmontuota.

## **6. ŠILDYMAS**

6.1. Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir kituose teisės aktuose nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimus, o prieš sezono pradžią jie turi būti patikrinti ir suremontuoti.

## **7. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ**

7.1 Kiekvienas darbuotojas pasibaigus darbui, prieš uždarydamas patalpas, privalo patikrinti ar:

- 7.1.1 nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;
- 7.1.2 išjungti elektros įrenginiai, radijo, apšvietimas ir pan.;
- 7.1.3 įjungtos automatinės gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės;
- 7.1.4 nepalikta ypač degių, labai degių ir degių medžiagų darbo vietoje;
- 7.1.5 ant šildymo prietaisų nėra daiktų (skudurų, degiųjų medžiagų pan.);
- 7.1.6 uždaryti langai, durys ir pan.;
- 7.1.7 neužkrauti takai, skirti priėti prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų, elektros skirstomųjų spintų ir pan.;
- 7.1.8 nėra žmonių patalpose;

9.1.1 nedelsiant pranešti ugniagesiams tel. 112;

9.1.2 apie įvykį nedelsiant padalinio vadovui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, lopšelio-darželio direktoriui;

9.1.3 gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;

9.1.4 imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti materialinių vertybių evakavimą;

9.1.5 iškviešti į gaisravietę vadovaujančius darbuotojus.

9.2. Vadovaujantis darbuotojai, atvykę į gaisro vietą, turi:

9.2.1 patikrinti ar iškviešti ugniagesiai;

9.2.2 organizuoti gaisro gesinimą iki atvyks ugniagesiai;

9.2.5 išvesti iš patalpos darbuotojus, neužimtus gaisro gesinimu;

9.2.6 jei kyla pavojus žmonių gyvybei, nedelsdami organizuoti jų gelbėjimą,

9.2.7 prireikus išjungti elektrą, dujas, įrenginius ir panaudoti turimas priemones gaisro plitimui užkirsti;

9.2.8 prireikus, iškviešti greitąją medicinos pagalbą ar kitas tarnybas;

9.2.9 organizuoti medžiagų, žaliavų, įrenginių išvežimą iš gaisro zonos;

9.2.10 atvykusiems ugniagesiams suteikti reikiamų žinių apie objektą ir padėtį.

Instrukciją parengė:

Direktorius pavaduotoja ūkio reikalams

Greta Mažeikienė