

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SADUTĖ“

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“

direktorius

2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V- 29

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Garso signalai (sirenos, skambučiai) apie gaisrą, gaisrinių siurblių paleidimą ir gesinimo įrenginių suveikimą pagal garso toną privalo skirtis nuo garso signalų apie gedimus.
3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.
4. Jeigu netoliese nėra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, budintys darbuotojai informuojami telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą atsakingas

Dir. pav. ūkio reikalams

5. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša darželio budinčiajam ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu:
 - 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono),

7. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko (tikslų adresą: **Partizanų g. 122, Kaunas**, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).
8. Darželio budinčiajam pranešama vidiniu telefonu (jei yra).
9. Darželio budintis privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį priešgaisrinėms pajėgoms (žr. 6 ir 7p.)
10. Paaiškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, darželio budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atsaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR UGDYTINIŲ EVAKUACIJA

Už personalo ir ugdytinių evakuaciją atsakingi:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už evakuaciją;

Ūkio darbuotojas, atsakinga už elektros energijos

išjungimą;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už ugdytinių ir personalo informavimą ir evakuaciją į VDU klasikinio ugdymo mokyklą;

Dokumentų specialistė, atsakinga už ugniagesių sutikimą ir nurodymą artimiausius vandens šaltinius ir priėjimo prie gaisro vietos būdų nurodymą.

11. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
12. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
13. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui.
14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.

15. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
16. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti dėžutės, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.
17. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.
19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
20. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.
21. Sėkmingai išėję iš pastato, darželio darbuotojai ir ugdytiniai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (lauko pavėsinėje) ir prisistatyti atsakingam asmeniui **dir. pav. ūkio reikalams**. Jis turi informuoti mokyklos vadovą apie tai, ar visi darbuotojai ir moksleiviai sėkmingai evakavosi.
22. Vadovas turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus bei ugdytinius.
23. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius žmones, visi per centrinį įėjimą sueina į saugias patalpas (jeigu jos yra saugios gaisro atžvilgiu) ar į **(VDU klasikinio ugdymo mokyklą)**.
24. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Ūkio darbuotojas:

Kiemsargis:

Skalbinių išdavėja:

Dokumentų specialistė.

25. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

26. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

27. Darželio materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą nustato darželio vadovas.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

Direktorius pavaduotoja ūkio reikalams:

Ūkio darbuotojas.:

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės lokacijos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

32. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį
- nuspausti rankenėlę.

33. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

34. Gesinimas pradamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.

35. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

36. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja: Direktorė.

Jai neesant darbo vietoje: Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

38. Kilus gaisrui ir baigus personalo evakuaciją, darželio gaisro gesinimo vadovas (toliau MGGV), atvyksta į **SUSIBŪRIMO VIETĄ**, gaisro gesinimo organizavimui.

39. MGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių mokyklos teritorijos prieigose.

40. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas vietas, kuriame kilo gaisras, vadovas. Kol neužgesintas gaisras, darbas turi būti sustabdytas.

41. MGGV – atsakingas už įstaigos priešgaisrinę saugą asmuo privalo:

- prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;
- iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.
- prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrengimus, kurie gali perkaisti;

- patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbLIAI), kuriais sudaromas darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose.

- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

42. Atvykus ugniagesiams, MGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, apie automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą.

43. Darželio darbuotojas, esantis gaisro gesinimo štabe, privalo GGV konsultuoti apie specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.